

Prohlášení o shodě ES

č. CE UH50 011 / 10.15



Popis výrobku: Ultrazvukový měřič tepla
ULTRAHEAT®T550 (UH50...)
Výrobce: Landis+Gyr GmbH, Humboldtstraße 64, 90459
Norimberk Německo

Výhradní odpovědnost za vystavení tohoto prohlášení o shodě nese společnost Landis+Gyr GmbH.
Tímto prohlašuje, že výše uvedený výrobek odpovídá následujícím směrnicím a zákonům:

2004/108/ES	(EMC)	OJ L 390 31/12/2004	do 19.04.2016
2004/22/ES	(MID)	OJ L 135 30/04/2004	do 19.04.2016
2006/95/ES	(LVD)	OJ L 374 27/12/2006	do 19.04.2016
2014/30/EU	(EMC)	OJ L 96 29/03/2014	od 20.04.2016
2014/32/EU	(MID)	OJ L 96 29/03/2014	od 20.04.2016
2014/35/EU	(LVD)	OJ L 96 29/03/2014	od 20.04.2016
2011/65/EU	(RoHS)	OJ L 174 01/07/2011	1997/23/ES (PED) OJ L 181 09/07/1997
1999/05/ES	(R&TTE)	OJ L 91 07/04/1999	

Tyto příslušné harmonizované normy a normativní dokumenty jsou založeny na:

Standard	Stav	Směrnice	Reference	Standard	Stav	Směrnice	Reference
DIN EN 61000-6-3	2011	EMC	OJ C 053 25/02/2014	DIN EN 61010-1	2011	LVD	OJ C 149 16/05/2014
2004/22/EC	2004	EMC/MID	OJ L 135 30/04/2004	DIN EN 13480-5	A1:2014 ⁵⁰ 100/150	PED	OJ C 313 12/09/2014
DIN EN 1434-4	2007	EMC/MID	OJ C 218 24/07/2012	DIN EN 10213	2007 ¹⁵⁰	PED	OJ C 313 12/09/2014
DIN EN 1434-5	2007	MID	OJ C 218 24/07/2012	DIN EN 12516-2	2004 ¹⁵⁰	PED	OJ C 313 12/09/2014
EN 300 220-1	2006 ⁹⁶⁸	R&TTE	OJ C 406 14/11/2014	DIN EN 12266-1	2012 ¹⁵⁰	PED	OJ C 313 12/09/2014
EN 300 220-2	2007 ⁹⁶⁸	R&TTE	OJ C 406 14/11/2014	DIN EN 13480-2	2012 ¹⁵⁰	PED	OJ C 313 12/09/2014
EN 300 220-1/2/3	2000 ⁴³³	R&TTE	OJ C 406 14/11/2014	AD2000	150	PED	
EN 300 440-1/2	2009 ²⁸	R&TTE	OJ C 406 14/11/2014	Pro DN150: PS (max. tlak): 25 bar; max. teplota 3/150 °C; DN: 150; třída II / testovací médium: Voda (kapalina třídy 2); testovací tlak: 37 bar; metoda posouzení shody: Modul A1; jmenované místo: 0036; ES certifikát analýzy konstrukce č.: E-IS-DDB-MUC-13-12-104567-001a-001			
EN 301 489-1	2008 ^{968/ZB} 2005 ^{133/GSM}	R&TTE	OJ C 406 14/11/2014	Třída okolního prostředí pro MID a EMC E1 popř. A			
EN 301 489-3	2002 ^{133/888/ZB}	R&TTE	OJ C 406 14/11/2014				
EN 301 489-7	2002 ^{GSM}	R&TTE	OJ C 406 14/11/2014				
EN 301 511	2003 ^{GSM}	R&TTE	OJ C 406 14/11/2014				
EN 60950-1	2001 ^{GSM}	R&TTE	OJ C 406 14/11/2014				

Notifikované místo (PTB, 0102) prověřilo technický návrh a potvrzuje, že plní požadavky směrnic platné pro přístroj, a vystavuje následující osvědčení: DE-07-MI004-PTB010, DE-06-MI004-PTB018 a DE-08-MI004-PTB017

Notifikované místo (PTB, 0102) posoudilo systém řízení kvality a uznává jej:
DE-M-AQ-PTB006

Norimberk, 25.10.2015

Brunner, VP BL HEAT
Jméno, funkce

Podpis

Fuchs, Head R&D
Jméno, funkce

Podpis

Toto prohlášení urychlí shodu podle daných směrnic a standardů, nepředstavuje však žádné přidavné specifické vlastnosti!
Musejí být respektovány bezpečnostní předpisy obsažené v dokumentaci výrobku!